

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 764/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Mường La
Vị trí lấy mẫu : Mỏ nước Bệnh Viện
Loại mẫu : Nước dưới đất - Mã số 39/T12/2023
Số lượng mẫu : 01
Biên bản giao mẫu : Số 786/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.10	5,8 – 8,5	Theo phương pháp không TC
2	Độ cứng tổng (tính theo CaCO ₃)	mg/l	300	500	TCVN6224:1996
3	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	1	TCVN6178:1996
4	Pecmanganat	mg/l	0.38	4	TCVN6186: 1996
5	Sắt	mg/l	0.04	5	TCVN6177:1996
6	Nitrat (NO ₃ tính theo N)	mg/l	1.06	15	UV sàng lọc Method 10049
7	Clorua	mg/l	1.42	250	TCVN 6194:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Lâm

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

P. Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 730/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn
 Vị trí lấy mẫu : Giếng Bình Minh
 Loại mẫu : Nước dưới đất - Mã số 05/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 752/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.26	5,8 – 8,5	Theo phương pháp không TC
2	Độ cứng tổng (tính theo CaCO ₃)	mg/l	320	500	TCVN6224:1996
3	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	1	TCVN6178:1996
4	Pecmanganat	mg/l	0.42	4	TCVN6186: 1996
5	Sắt	mg/l	0.02	5	TCVN6177:1996
6	Nitrat (NO ₃ tính theo N)	mg/l	1.51	15	UV sàng lọc Method 10049
7	Clorua	mg/l	17.02	250	TCVN 6194:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Luân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

P. Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 728/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn
 Vị trí lấy mẫu : Giếng Cò Nồi
 Loại mẫu : Nước dưới đất - Mã số 03/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 750/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.01	5,8 – 8,5	Theo phương pháp không TC
2	Độ cứng tổng (tính theo CaCO ₃)	mg/l	320	500	TCVN6224:1996
3	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	1	TCVN6178:1996
4	Pecmanganat	mg/l	0.19	4	TCVN6186: 1996
5	Sắt	mg/l	0.01	5	TCVN6177:1996
6	Nitrat (NO ₃ tính theo N)	mg/l	1.72	15	UV sàng lọc Method 10049
7	Clorua	mg/l	0.71	250	TCVN 6194:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Luân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

P. Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). “-”: Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 727/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn
 Vị trí lấy mẫu : Mỏ nước Nà Sản
 Loại mẫu : Nước dưới đất - Mã số 02/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 749/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.15	5,8 – 8,5	Theo phương pháp không TC
2	Độ cứng tổng (tính theo CaCO ₃)	mg/l	304	500	TCVN6224:1996
3	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	1	TCVN6178:1996
4	Pecmanganat	mg/l	0.19	4	TCVN6186: 1996
5	Sắt	mg/l	0.02	5	TCVN6177:1996
6	Nitrat (NO ₃ tính theo N)	mg/l	0.90	15	UV sàng lọc Method 10049
7	Clorua	mg/l	3.90	250	TCVN 6194:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Lân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 726/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn
Vị trí lấy mẫu : Suối Nậm Pàn
Loại mẫu : Nước mặt - Mã số 01/T12/2023
Số lượng mẫu : 01
Biên bản giao mẫu : Số 748/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 08:2023/BTNMT (A)	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.65	6.5 – 8.5	Theo phương pháp không TC
2	Tổng chất rắn lơ lửng TSS	mg/l	14	≤ 25	TCVN 6625:2000
3	Clorua	mg/l	4.25	250	TCVN 6194:1996
4	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	0.015	0.05	TCVN6178:1996
5	Sắt	mg/l	0.16	0.5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Lâm

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "--": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 783/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Mộc Châu
 Vị trí lấy mẫu : Mố Bưu Điện
 Loại mẫu : Nước dưới đất - Mã số 58/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 805/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.45	5,8 – 8,5	Theo phương pháp không TC
2	Độ cứng tổng (tính theo CaCO ₃)	mg/l	294	500	TCVN6224:1996
3	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	1	TCVN6178:1996
4	Pecmanganat	mg/l	0.42	4	TCVN6186: 1996
5	Sắt	mg/l	0.02	5	TCVN6177:1996
6	Nitrat (NO ₃ tính theo N)	mg/l	1.21	15	UV sàng lọc Method 10049
7	Clorua	mg/l	6.38	250	TCVN 6194:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Lâm

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 766/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Mường La
 Vị trí lấy mẫu : Suối Hua Nậm
 Loại mẫu : Nước mặt - Mã số 41/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 788/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 08:2023/BTNMT (A)	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.91	6.5 – 8.5	Theo phương pháp không TC
2	Tổng chất rắn lơ lửng TSS	mg/l	8	≤ 25	TCVN 6625:2000
3	Clorua	mg/l	0.71	250	TCVN 6194:1996
4	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	0.05	TCVN6178:1996
5	Sắt	mg/l	0.21	0.5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Lân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). “-”: Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 763/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Mường La
 Vị trí lấy mẫu : Mỏ nước Nong Heo
 Loại mẫu : Nước dưới đất - Mã số 38/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 785/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.17	5,8 – 8,5	Theo phương pháp không TC
2	Độ cứng tổng (tính theo CaCO ₃)	mg/l	260	500	TCVN6224:1996
3	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	1	TCVN6178:1996
4	Pecmanganat	mg/l	0.16	4	TCVN6186: 1996
5	Sắt	mg/l	0.01	5	TCVN6177:1996
6	Nitrat (NO ₃ tính theo N)	mg/l	0.49	15	UV sàng lọc Method 10049
7	Clorua	mg/l	2.13	250	TCVN 6194:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Lâm

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

P. Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 765/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Mường La
 Vị trí lấy mẫu : Suối Hìn Khao
 Loại mẫu : Nước mặt - Mã số 40/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 787/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 08:2023/BTNMT (A)	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.70	6.5 – 8.5	Theo phương pháp không TC
2	Tổng chất rắn lơ lửng TSS	mg/l	14	≤ 25	TCVN 6625:2000
3	Clorua	mg/l	2.13	250	TCVN 6194:1996
4	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	0.05	TCVN6178:1996
5	Sắt	mg/l	0.02	0.5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Luân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

P. Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 777/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Phù Yên
 Vị trí lấy mẫu : Suối Ngọt
 Loại mẫu : Nước mặt - Mã số 52/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 799/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 08:2023/BTNMT (A)	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.94	6.5 – 8.5	Theo phương pháp không TC
2	Tổng chất rắn lơ lửng TSS	mg/l	8	≤ 25	TCVN 6625:2000
3	Clorua	mg/l	2.13	250	TCVN 6194:1996
4	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	0.05	TCVN6178:1996
5	Sắt	mg/l	0.04	0.5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Lân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

P. Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 778/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Phù Yên
 Vị trí lấy mẫu : Suối Tắc
 Loại mẫu : Nước mặt - Mã số 53/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 800/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 08:2023/BTNMT (A)	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.90	6.5 – 8.5	Theo phương pháp không TC
2	Tổng chất rắn lơ lửng TSS	mg/l	6	≤ 25	TCVN 6625:2000
3	Clorua	mg/l	0.71	250	TCVN 6194:1996
4	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	0.05	TCVN6178:1996
5	Sắt	mg/l	0.05	0.5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Lâm

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 745/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Thuận Châu
 Vị trí lấy mẫu : Mố Chiềng Ly
 Loại mẫu : Nước dưới đất - Mã số 20/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 767/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.24	5,8 – 8,5	Theo phương pháp không TC
2	Độ cứng tổng (tính theo CaCO ₃)	mg/l	260	500	TCVN6224:1996
3	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	1	TCVN6178:1996
4	Pecmanganat	mg/l	0.16	4	TCVN6186: 1996
5	Sắt	mg/l	0.04	5	TCVN6177:1996
6	Nitrat (NO ₃ tính theo N)	mg/l	0.77	15	UV sàng lọc Method 10049
7	Clorua	mg/l	4.25	250	TCVN 6194:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Lâm

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 746/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Thuận Châu
 Vị trí lấy mẫu : Mố Chiềng Pắc
 Loại mẫu : Nước dưới đất - Mã số 21/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 768/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.30	5,8 – 8,5	Theo phương pháp không TC
2	Độ cứng tổng (tính theo CaCO ₃)	mg/l	314	500	TCVN6224:1996
3	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	1	TCVN6178:1996
4	Pecmanganat	mg/l	0.19	4	TCVN6186: 1996
5	Sắt	mg/l	KPH	5	TCVN6177:1996
6	Nitrat (NO ₃ tính theo N)	mg/l	1.22	15	UV sàng lọc Method 10049
7	Clorua	mg/l	2.48	250	TCVN 6194:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Lâm

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương



Tổng giám đốc

Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 742/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Yên Châu
 Vị trí lấy mẫu : Suối Sặt
 Loại mẫu : Nước mặt - Mã số 17/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 764/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 08:2023/BTNMT (A)	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.47	6.5 – 8.5	Theo phương pháp không TC
2	Tổng chất rắn lơ lửng TSS	mg/l	14	≤ 25	TCVN 6625:2000
3	Clorua	mg/l	8.86	250	TCVN 6194:1996
4	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	0.003	0.05	TCVN6178:1996
5	Sắt	mg/l	0.03	0.5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Lân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 789/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước TP số 1
 Vị trí lấy mẫu : Hang Thẳm Tát Tông
 Loại mẫu : Nước dưới đất - Mã số 64/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 811/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.35	5,8 – 8,5	Theo phương pháp không TC
2	Độ cứng tổng (tính theo CaCO ₃)	mg/l	304	500	TCVN6224:1996
3	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	1	TCVN6178:1996
4	Pecmanganat	mg/l	0.45	4	TCVN6186: 1996
5	Sắt	mg/l	0.39	5	TCVN6177:1996
6	Nitrat (NO ₃ tính theo N)	mg/l	1.31	15	UV sàng lọc Method 10049
7	Clorua	mg/l	3.55	250	TCVN 6194:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Luân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "--": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasucom@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 729/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn
 Vị trí lấy mẫu : Giếng 19/5
 Loại mẫu : Nước dưới đất - Mã số 04/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 751/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 09:2023/BTNMT	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.20	5,8 – 8,5	Theo phương pháp không TC
2	Độ cứng tổng (tính theo CaCO ₃)	mg/l	300	500	TCVN6224:1996
3	Nitrit (NO ₂ tính theo N)	mg/l	KPH	1	TCVN6178:1996
4	Pecmanganat	mg/l	0.26	4	TCVN6186: 1996
5	Sắt	mg/l	0.07	5	TCVN6177:1996
6	Nitrat (NO ₃ tính theo N)	mg/l	0.53	15	UV sàng lọc Method 10049
7	Clorua	mg/l	8.51	250	TCVN 6194:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Luân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương



P. Tổng giám đốc

Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

