

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 353/2026

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Sốp Cộp
 Vị trí lấy mẫu : Nước thải sau xử lý nhà máy nước Sốp Cộp
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 67/T6/2026
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 374//BB ngày 09 tháng 6 năm 2026
 Ngày phân tích : 10/6/2026 - 11/6/2026



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	76.89	150	SMEWW 2120C:2023
2	pH	-	7.49	5.5 - 9	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Sắt	mg/L	0.20	5	TCVN 6177:1996
4	Amoni – N	mg/L	0.05	10	PP/AM
5	Mangan	mg/L	0.060	1	PP/MN
6	Chất lơ lửng TSS	mg/L	17	100	TCVN 6625:2000
7	COD	mg/L	KPH <i>Lod:3.5</i>	150	PP/COD
8	Coliform tổng số	CFU/ 100mL	300	5000	TCVN 6187-1:2019

**Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích**

Nguyễn Hoàng Lân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phụng

Sơn La, ngày 17 tháng 6 năm 2026

P. Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc.