

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**  
**BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017**

Địa chỉ: Tổ 6 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La  
 Tel: 1900636761 Email: [sowasuco@gmail.com.vn/](mailto:sowasuco@gmail.com.vn/)

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Số: 220/2026

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước số 2  
 Vị trí lấy mẫu : Nước thải trước xử lý trạm cấp nước Viện 6  
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 08/T5/2026  
 Số lượng mẫu : 01  
 Biên bản giao mẫu : Số 220/BB ngày 11 tháng 5 năm 2026  
 Ngày phân tích : 12/5/2026 - 13/5/2026



**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	26.76	150	SMEWW 2120C:2023
2	pH	-	7.46	5.5 - 9	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Sắt	mg/L	0.44	5	TCVN 6177:1996
4	Amoni - N	mg/L	KPH Lod:0.04	10	PP/AM
5	Mangan	mg/L	KPH Lod:0.046	1	PP/MN
6	Chất lơ lửng TSS	mg/L	16	100	TCVN 6625:2000
7	COD	mg/L	19	150	PP/COD
8	Coliform tổng số	CFU/100mL	350	5000	TCVN 6187-1:2019

**Phụ trách Kỹ thuật  
bộ phận phân tích**

**Nguyễn Hoàng Lân**

**Kiểm soát**

**Đỗ Quang Phương**

Sơn La, ngày 18 tháng 5 năm 2026

**P. Tổng giám đốc**



**Phạm Ngọc Dũng**

**Ghi chú:**

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc.