CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017
Địa chỉ: Tổ 1, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn/

AOSC VLAT 1.0206 ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 537/2026

Tên đơn vị yêu cầu : **Xí nghiệp cấp nước số 1**
Vị trí lấy mẫu : **Vòi nước sinh hoạt khách sạn Hoa Ban Trắng – Tổ 13 - Phường Tô Hiệu**
Loại mẫu : **Nước sinh hoạt - Mã số 16/T10/2026**
Số lượng mẫu : **01**
Biên bản giao mẫu : **Số 573/BB ngày 07 tháng 10 năm 2026**
Ngày phân tích : **08/10/2026 - 09/10/2026**

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số nhóm A	Đơn vị	Kết quả	QCVN 01-1:2024/BYT	Phương pháp phân tích
1	Độ đục	NTU	0.23	2	PP/NTU
2	Mùi (*)	-	Không mùi	không có mùi	Theo phương pháp nội bộ PPNB-03
3	Màu sắc	TCU	< 3.7 *Lod: 3.7*	15	SMEWW 2120C:2023
4	Chỉ số pH	-	6.98	6.0 - 8.5	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
5	Clo dư	mg/L	0.51	0.2 - 1	Phương pháp PP-CLD
6	Pecmanganat	mg/L	0.70	2	TCVN 6186: 1996
7	Amoni -N	mg/L	KPH *Lod: 0.03*	1	PP/AM
8	Coliform tổng số	CFU/ 100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019
9	*E.coli*	CFU/ 100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019

Sơn La, ngày 15 tháng 10 năm 2026

Phụ trách Kỹ thuật bộ phận thử nghiệm	Kiểm soát	P. Tổng giám đốc
Nguyễn Hoàng Lân	Đỗ Quang Phượng	Phạm Ngọc Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Ghi chú:

- *KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.*
- *Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.*
- *Mẫu do đơn vị gửi đến. (*) Thông số thử nghiệm chưa được công nhận VILAT.*
- *Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.*
- *Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc.*