CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017
Địa chỉ: Tổ 1, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn/

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 552/2026

Tên đơn vị yêu cầu : **Chi nhánh cấp nước Quỳnh Nhai**
Vị trí lấy mẫu : **Vòi nước sinh hoạt nhà Lưu Công Nam - TK3 - xã Quỳnh Nhai**
Loại mẫu : **Nước sinh hoạt - Mã số 31/T10/2026**
Số lượng mẫu : **01**
Biên bản giao mẫu : **Số 588/BB ngày 07 tháng 10 năm 2026**
Ngày phân tích : **08/10/2026 - 09/10/2026**

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số nhóm A	Đơn vị	Kết quả	QCĐP 01:2023/SL	Phương pháp phân tích
1	Độ đục	NTU	0.13	2	PP/NTU
2	Mùi, vị (*)	-	Không mùi, không vị	không có mùi, vị lạ	Theo phương pháp nội bộ PPNB-03
3	Màu sắc	TCU	< 3.7 *Lod: 3.7*	15	SMEWW 2120C:2023
4	Chỉ số pH	-	7.35	6.0 - 8.5	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
5	Clo dư	mg/L	0.33	0.2 - 1	Phương pháp PP-CLD
6	Coliform tổng số	CFU/ 100mL	0	< 3	TCVN 6187-1:2019
7	*E.coli*	CFU/ 100mL	0	< 1	TCVN 6187-1:2019

Sơn La, ngày 15 tháng 10 năm 2026

Phụ trách Kỹ thuật bộ phận thử nghiệm	Kiểm soát	P. Tổng giám đốc
Nguyễn Hoàng Lân	Đỗ Quang Phượng	Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- *KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.*
- *Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.*
- *Mẫu do đơn vị gửi đến. (*) Thông số thử nghiệm chưa được công nhận VILAT.*
- *Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.*
- *Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc.*

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA
TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ THỬ NGHIỆM VLAT-1.0142, ISO 9001 : 2015, LAS XD 1098

Địa chỉ: Đường Vũ Xuân Thiều, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La
Tel: 0212.3789.378 Email: Vilas128sl@gmail.com/ BM 5.10.01-01

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số :2026.10.16.21/TN

01	**Tên đơn vị yêu cầu**	:	**Công ty cổ phần cấp nước Sơn La**
02	**Địa chỉ**	:	**Số 55 đường Tô Hiệu – phường Tô Hiệu – tỉnh Sơn La**
03	**Loại mẫu**	:	**Nước sinh hoạt giữa mạng lưới CNCN Quỳnh Nhai (vòi nước sinh hoạt nhà Lưu Công Nam – Tiểu khu 3 – xã Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La)**
04	**Số lượng mẫu**	:	**01**
05	**Biên bản giao mẫu**	:	**Số 2026.10.08/BBGM. Ngày 08 tháng 10 năm 2026**

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCĐP 01:2023/SL (Ngưỡng giới hạn cho phép)	Phương pháp phân tích
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/l	KPH *(Lod:0,0007)*	**0,01**	TCCS HD – 03/01

Sơn La, ngày 16 tháng 10 năm 2026

Thử nghiệm viên	Kiểm soát	Giám đốc
Là Văn Khải	Đỗ Mạnh Thắng	Đỗ Mạnh Thắng

Ghi chú:
- *KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.*
- *Báo cáo này bao gồm 01 trang.*
- *Mẫu do khách hàng mang đến.*
- *Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.*
- *Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.*