CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**
**BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017**
Địa chỉ: Tổ 1, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn/

AOSC VLAT 1.0206 ISO/IEC 17025:2017

# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 581/2026

**Tên đơn vị yêu cầu** : **Chi nhánh cấp nước Phù Yên**
**Vị trí lấy mẫu** : **Bể chứa nước sạch - Trạm cấp nước Nà Xá**
**Loại mẫu** : **Nước sinh hoạt - Mã số 60/T10/2026**
**Số lượng mẫu** : **01**
**Biên bản giao mẫu** : **Số 617/BB ngày 07 tháng 10 năm 2026**
**Ngày phân tích** : **08/10/2026 - 09/10/2026**

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

| TT | Thông số nhóm A | Đơn vị | Kết quả | QCĐP 01:2023/SL | Phương pháp phân tích |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Độ đục | NTU | 0.71 | 2 | PP/NTU |
| 2 | Mùi, vị (*) | - | Không mùi, không vị | không có mùi, vị lạ | Theo phương pháp nội bộ PPNB-03 |
| 3 | Màu sắc | TCU | 5.09 | 15 | SMEWW 2120C:2023 |
| 4 | Chỉ số pH | - | 7.09 | 6.0 - 8.5 | Theo phương pháp nội bộ PPNB-01 |
| 5 | Clo dư | mg/L | 0.56 | 0.2 - 1 | Phương pháp PP-CLD |
| 6 | Coliform tổng số | CFU/ 100mL | 0 | < 3 | TCVN 6187-1:2019 |
| 7 | *E.coli* | CFU/ 100mL | 0 | < 1 | TCVN 6187-1:2019 |

*Sơn La, ngày 15 tháng 10 năm 2026*

| Phụ trách Kỹ thuật bộ phận thử nghiệm | Kiểm soát | P. Tổng giám đốc |
|---|---|---|
| Nguyễn Hoàng Lân | Đỗ Quang Phượng | Phạm Ngọc Dũng |

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

***Ghi chú:***

- *KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.*
- *Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.*
- *Mẫu do đơn vị gửi đến. (*) Thông số thử nghiệm chưa được công nhận VILAT.*
- *Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.*
- *Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc.*