

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**  
**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**  
**BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025:2017**

Địa chỉ: Tổ 1, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La  
 Tel: 1900636761 Email: [sowasuco@gmail.com.vn](mailto:sowasuco@gmail.com.vn)



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
 Số: 524/2026

**Tên đơn vị yêu cầu** : Xí nghiệp cấp nước số 2  
**Vị trí lấy mẫu** : Vòi nước sinh hoạt nhà Đinh Văn Kiểm - Tổ 5 - Phường Chiềng Sinh  
**Loại mẫu** : Nước sinh hoạt - Mã số 03/T10/2026  
**Số lượng mẫu** : 01  
**Biên bản giao mẫu** : Số 560/BB ngày 01 tháng 10 năm 2026  
**Ngày phân tích** : 02/10/2026

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

| TT | Thông số nhóm A                      | Đơn vị | Kết quả | QCĐP<br>01:2023/SL | Phương pháp<br>phân tích |
|----|--------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------------|
| 1  | Nitrat (NO <sub>3</sub> tính theo N) | mg/L   | 1.23    | 2                  | TCVN 6180:1996           |
|    |                                      |        |         |                    |                          |

Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2026

**Phụ trách Kỹ thuật  
bộ phận thử nghiệm**

**Kiểm soát**

**P. Tổng giám đốc**

**Nguyễn Hoàng Lân**

**Đỗ Quang Phương**

**Phạm Ngọc Dũng**

**Ghi chú:**

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến. (\*) Thông số thử nghiệm chưa được công nhận VILAT.
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên.
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc.